



VKF Technische Auskunft Nr. 30834

Inhaber /-in

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

SANDWICHELEMENT MONTANATHERM

Beschreibung

Fassadenelement nichttragend, geschäumter Kern aus PIR-Hartschaum (31.5-42.6kg/m³),
beidseitig hohlraumfrei mit Stahlblech (0.45-1.26mm) abgedeckt, D>68mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF-124-12-AUNE' (18.11.2012), Prüfbericht 'FIRES-RF-137-12-AUNE' (18.11.2012), Prüfbericht 'FIRES-RF-138-12-AUNE' (18.11.2012),
Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-219-12-AUPE' (18.11.2012); Hersteller:
Leistungserklärung '400170279/0010' (18.04.2019)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo