



Renseignement technique AEAJ N° 30834

Titulaire

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Fabricant

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Groupe

101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

Produit

PANNEAUX SANDWICH MONTANATHERM

Description

Elément de façade non portant, noyau en mousse dure PIR injectée (31.5-42.6kg/m³), recouvert des 2 côtés de tôle d'acier (0.45-1.26mm) sans espace vide, E>68mm

Utilisation

RF2

Documentation

Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'FIRES-RF-124-12-AUNE' (18.11.2012), Rapport d'essai 'FIRES-RF-137-12-AUNE' (18.11.2012), Rapport d'essai 'FIRES-RF-138-12-AUNE' (18.11.2012), Rapport de classification 'FIRES-CR-219-12-AUPE' (18.11.2012); Hersteller: Déclaration des performances '400170279/0010' (18.04.2019)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation

Classification B-s2,d0

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.11.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo