



VKF Technische Auskunft Nr. 30834

Inhaber /-in

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe

101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt

MONTANATHERM MTW V

Beschreibung

Fassadenelement aus zwei Stahlblechschalen (D=0.45-0.90mm), Kern aus Polyisocyanurat-Schaum (PIR) (D≥68mm, RD=34-46kg/m³), D≥68mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

Fires, Batizovce: Prüfbericht 'FIRES-RF-042-24-AUNE' (24.09.2024), Prüfbericht 'FIRES-RF-043-24-AUNE' (24.09.2024), Prüfbericht 'FIRES-RF-044-24-AUNE' (24.09.2024), Klassifizierungsbericht 'FIRES-CR-151-24-AUPE' (24.09.2024)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung

Klassifizierung B-s2,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

27.02.2025

Ersetzt Dokument vom

06.11.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler