



## Renseignement technique AEA I N° 30835

**Titulaire**

Montana Bausysteme AG  
Durisolstrasse 11  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Fabricant**

Montana Bausysteme AG  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Groupe**

106 - Eléments de toitures et de sous-toitures

**Produit**

MONTANATHERM MTD TL

**Description**

Elément de toiture composé de deux coques en tôle d'acier ( $E=0.45-0.90\text{mm}$ ), noyau à base en mousse polyisocyanurate (PIR) ( $E\geq 72.3\text{mm}$ ,  $PS=34-46\text{kg/m}^3$ ),  $E\geq 72.3\text{mm}$

**Utilisation**

RF2

**Documentation**

Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'FIRES-RF-040-24-AUNE' (24.09.2024), Rapport d'essai 'FIRES-RF-041-24-AUNE' (24.09.2024), Rapport d'essai 'FIRES-RF-042-24-AUNE' (24.09.2024), Rapport de classification 'FIRES-CR-150-24-AUPE' (24.09.2024)

**Conditions d'essai**

EN 13823; EN ISO 11925-2

**Appréciation**

Classification B-s2,d0

**Durée de validité**

31.12.2029

**Date d'édition**

27.02.2025

**Remplace l'attestation du**

06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler