



## Renseignement technique AEA I N° 30834

**Titulaire**

Montana Bausysteme AG  
Durisolstrasse 11  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Fabricant**

Montana Bausysteme AG  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Groupe**

101 - Revêtements de façade, éléments de façade et crépis

**Produit**

MONTANATHERM MTW V

**Description**

Elément de façade composé de deux coques en tôle d'acier (E=0.45-0.90mm), noyau à base en mousse polyisocyanurate (PIR) (E≥68mm, PS=34-46kg/m<sup>3</sup>, E≥68mm)

**Utilisation**

RF2

**Documentation**

Fires, Batizovce: Rapport d'essai 'FIRES-RF-042-24-AUNE' (24.09.2024), Rapport d'essai 'FIRES-RF-043-24-AUNE' (24.09.2024), Rapport d'essai 'FIRES-RF-044-24-AUNE' (24.09.2024), Rapport de classification 'FIRES-CR-151-24-AUPE' (24.09.2024)

**Conditions d'essai**

EN 13823; EN ISO 11925-2

**Appréciation**

Classification B-s2,d0

**Durée de validité**

31.12.2029

**Date d'édition**

27.02.2025

**Remplace l'attestation du**

06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler